

Số: 403 /TM-BV

Bình Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ máy phát điện năm 2025

Kính gửi : Các Công ty, Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Thuận đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức thực hiện việc bảo dưỡng máy phát điện năm 2025 (máy phát điện động cơ Perkins 500KVA) tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Thuận

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Văn Thư phòng Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại: (0252).3823.439, Email: bt.bvyhct.hc@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Thuận, theo địa chỉ : Lô 2A KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lưu ý: Báo giá phải được ký và đóng dấu hợp lệ và ngoài bì thư ghi rõ “BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 16/04/2025 đến 17h00 ngày 25/04/2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/04/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bảo dưỡng máy phát điện động cơ Perkins 500KVA (chi tiết tại phụ lục đính kèm)	Lần/năm	01	Hợp đồng 01 năm

2. Nội dung báo giá lưu ý

- Báo giá phải có thông tin: Tên Công ty, đơn vị; địa chỉ; điện thoại; mã số

thuế; thể hiện địa danh, ngày tháng năm của Báo giá.

- Báo giá theo đơn vị tính của hàng hóa và tính theo đồng Việt Nam.
- Báo giá thể hiện thông tin Bảo hành
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có).
- Thể hiện giá trị hiệu lực của báo giá tính theo ngày, kể từ ngày ký báo giá (nếu có).
- Thời hạn thanh toán: Trong 30 ngày kể từ ngày nhận được các chứng từ thanh toán

Kính đề nghị các công ty, đơn vị cung cấp quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Thuận. Trân trọng cảm ơn! *Tr*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công TTĐT Bệnh viện;
- Lưu VT; TCHC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Mạnh
Trần Văn Mạnh



PHỤ LỤC NỘI DUNG BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN

(Đính kèm thư mời số 403/TM-BV ngày 15 tháng 4 năm 2025
Của Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận)

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
I	Vật tư và dịch vụ bảo dưỡng		
1	Nhớt động cơ Valvoline 15W40-CI4	Lít	72
2	Dung dịch làm mát Fleetguard	Bình	3
3	Lọc nhớt động cơ	Cái	1
4	Lọc dầu tinh động cơ	Cái	1
5	Lọc dầu thô động cơ	Cái	1
6	Phí dịch vụ bảo dưỡng định kỳ máy phát điện bao gồm thực hiện bảo dưỡng định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện	Lần	1
II.	Nội dung kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện		
1	Hệ thống bôi trơn – Kiểm tra, xử lý sự rò rỉ nhớt – Kiểm tra mức nhớt và độ sạch của nhớt – Kiểm tra áp suất nhớt – Thay nhớt – Thay lọc nhớt		
2	Hệ thống nhiên liệu – Kiểm tra, xử lý sự rò rỉ nhiên liệu, đường ống dẫn nhiên liệu – Vệ sinh lưới lọc của bình chứa nhiên liệu – Vệ sinh, bảo dưỡng bơm nhiên liệu. – Thay lọc nhiên liệu		
3	Hệ thống làm mát – Kiểm tra, xử lý sự rò rỉ của nước – Kiểm tra, thay nước làm mát, đảm bảo mức nước và độ sạch của nước làm mát – Kiểm tra, căng chỉnh lại độ căng của dây curoa của quạt làm mát – Kiểm tra hoạt động của đồng hồ nhiệt độ nước làm mát		
4	Hệ thống cung cấp không khí – Làm sạch phin lọc không khí (lọc gió) – Thay lọc gió (nếu có) – Vệ sinh làm sạch hệ thống ống dẫn không khí cấp cho máy – Bảo dưỡng bộ nạp không khí		

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
5	Hệ thống điện. – Kiểm tra mức nước bổ sung nước cất cho ắc quy. – Đo kiểm tra tỉ trọng dung dịch điện phân. – Vặn chặt ốc nối và vệ sinh các đầu cực của bình ắc quy. – Căng chỉnh dây curoa của bộ nạp ắc quy Dynamo (nếu có) – Kiểm tra các thiết bị đo điện áp, dòng điện, tần số, số giờ máy chạy – Kiểm tra hoạt động của bộ sấy, các thiết bị điều khiển, cảm biến. – Kiểm tra hoạt động của hệ thống bật/tắt máy, nút dừng khẩn cấp – Kiểm tra dây tiếp đất bảo vệ, xử lý tiếp xúc, kiểm tra cách điện của cuộn dây máy phát, hệ thống cáp điện, dây dẫn.		
6	Các công việc khác. – Kiểm tra tình trạng khởi động máy. – Trạng thái của khí thải (màu sắc của khí thải). – Kiểm tra, vặn chặt các ốc, bulông của máy, của ống xả, vỏ máy.		
7	Sửa chữa - thay thế phụ tùng Trong quá trình bảo dưỡng máy phát điện, bên cung cấp lập danh sách kê khai các phụ tùng thay thế và thông báo cho Bệnh viện		
8	Ứng cứu đột xuất Trong thời gian bảo dưỡng, nếu có sự cố kỹ thuật, khi nhận được yêu cầu từ Bệnh viện, nhà cung cấp có trách nhiệm ứng cứu sửa chữa đột xuất		