

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN  
- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Số: 539/TCG-BV

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**Về việc sửa chữa, thay mới thiết bị vật tư cho hệ thống xử lý nước thải công suất 250M<sup>3</sup>/ngày đêm của Bệnh viện**

Kính gửi: các Quý công ty

Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi Chức năng Bình Thuận có nhu cầu sửa chữa, thay mới thiết bị vật tư cho hệ thống xử lý nước thải công suất 250M<sup>3</sup>/ngày đêm của Bệnh viện

Nay, Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi Quý công ty có nghiệp vụ chuyên môn về bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thực hiện và đáp ứng đầy đủ các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi Chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Văn thư phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại - 0252.3823439

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi Chức năng Bình Thuận, tại số: Lô 2A, KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 09/10/2025 đến 17 giờ ngày 16/10/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Hồ sơ báo giá: gồm công văn báo giá được bỏ trong bì thư và dán kín, Giấy phép kinh doanh, tư cách pháp nhân đáp ứng lĩnh vực chào giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Nội dung báo giá

| STT | Danh mục                                                                                                         | ĐVT | Số lượng | Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thay mới dây Kuroa và châm chất bôi trơn                                                                         | Cái | 6        | Khi thực hiện việc thay mới các vật tư xong phải đảm bảo Hệ thống xử lý nước thải công suất 250M <sup>3</sup> /ngày đêm |
| 2   | Thay mới đồng hồ nước, thiết bị khởi động từ, nối dây phao tại bơm tuần hoàn và châm chất bôi trơn cho máy Ôzôn. | Hệ  | 1        |                                                                                                                         |

|  |                      |  |  |                                                         |
|--|----------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |                      |  |  | hoạt động tốt và nêu rõ thời gian bảo hành cho hệ thống |
|  | <b>Cộng 02 khoản</b> |  |  |                                                         |

2. Nội dung báo giá lưu ý

- Báo giá phải có thông tin: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại...
- Báo giá được tính theo đồng Việt Nam
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).
- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành thiết bị, vật tư..
- Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 30 ngày

Kính đề nghị các Quý công ty quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Trân trọng cảm ơn! *hml*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC



**Trần Văn Mạnh**